

EDITAL N.º 125/25

ISALTINO AFONSO MORAIS, LICENCIADO EM DIREITO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS


FAZ PÚBLICO, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto na redação do Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto de 2023, até 21 e após de 22 de agosto de 2023, respetivamente, que os resultados obtidos na implementação do Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), bem assim como os obtidos no Controlo Operacional no Concelho da Amadora, nas análises de controlo da qualidade da água de consumo humano, no que concerne aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, são os constantes do mapa anexo.

De acordo com a informação prestada pela Unidade Laboratorial da Divisão de Controlo e Proteção da Qualidade da Água, o número de análises previstas no PCQA, a percentagem de análises realizadas relativamente ao PCQA aprovado, o valor paramétrico, os valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas, a percentagem de análises que cumprem a legislação, a informação complementar relativa às causas dos incumprimentos e às medidas corretivas implementadas para regularizar a qualidade da água, a informação relativa aos parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta, em cumprimento do disposto no artigo 17.º, n.º 5 alíneas a) a g) do Decreto-Lei n.º 306/2007 e no artigo 32.º n.º 1 alíneas a) a f) do Decreto-Lei n.º 69/2023, são os constantes do mapa em anexo.

E para constar se passou o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares públicos habituais e no sítio da Internet, nos termos legais.

Paços do Concelho, 18 de março de 2025

O Presidente,



Isaltino Afonso Morais

DIVISÃO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Av. Eng.º Álvaro Roquete - 2780-002 OEIRAS

tel.: 214 460 230 - e-mail: laboratorio.analises@simas-oeiras-amadora.pt

Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano do Concelho de Oeiras

Aplicação do DL 69/2023 de 21 de agosto de 2023.

4º Trimestre 2024

Parâmetro	Valor Paramétrico	Total de Análises (a)		Valor Mínimo Obtido	Valor Máximo Obtido	Análises que cumprem a Legislação
		PCQA Previstas	PCQA Realizadas			
ROTINA I						
Cloro Residual (mg/L)	—	105	100%	< 0,10	2	—
Coliformes Totais (u.f.c./100 mL)	0	105	100%	0	0	100%
Escherichia coli (u.f.c./100 mL)	0	105	100%	0	0	100%

ROTINA II						
Alumínio (µg/L)	200	26	100%	< 10	37	100%
(1) Carbono orgânico total (mg/L)	SAA	26	100%	0,93	1,62	—
(1) Cheiro (Taxa de diluição)	3	26	100%	<1,0	<1,0	100%
Clostridium perfringens (u.f.c./100 mL)	0	26	100%	0	0	100%
Condutividade (µS/cm)	2500	26	100%	174	304	100%
Cor (mg/L)	20	26	100%	< 2,0	< 5	100%
Enterococos fecais (u.f.c./100 mL)	0	26	100%	0	0	100%
Ferro (µg/L)	200	26	100%	< 10	1,7E+2	100%
Manganês (µg/L)	50	26	100%	< 1,0	7,9	100%
(2) Nitratos (mg/L)	50	1	100%	2,33	2,33	100%
Número de colónias a (22±2) °C	SAA	26	100%	< 1	97	—
pH (Unidades de pH)	6,5 - 9,0	26	100%	7,4	8,1	100%
(1) Sabor (Taxa de diluição)	3	26	100%	<1,0	<1,0	100%
Turvação (NTU)	4	26	100%	< 0,50	1,1	100%

INSPEÇÃO						
(2) 1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	1	100%	<0,10	<0,10	100%
Amónio (mg/L)	0,50	1	100%	< 0,05	< 0,05	100%
(2) Antimónio (µg/L)	5,0	1	100%	<0,50	<0,50	100%
(2) Arsénio (µg/L)	10	1	100%	<0,50	<0,50	100%
(2) Benzeno (µg/L)	1,0	1	100%	<0,30	<0,30	100%
(1) Benzo(a) pireno (µg/L)	0,010	1	100%	< 0,003	< 0,003	100%
(2) Boro (mg/L)	1,0	1	100%	<0,0200	<0,0200	100%
(2) Bromatos (µg/L)	10	1	100%	<3,00	<3,00	100%
(2) Cádmio (µg/L)	5,0	1	100%	<0,50	<0,50	100%
Cálcio (mg/L)	—	1	100%	25	25	—
(1) Chumbo (µg/L)	10	1	100%	0,63	0,63	100%
(2) Cianetos (µg/L)	50	1	100%	<5,00	<5,00	100%
Cloratos (mg/L)	0,70	1	100%	0,096	0,096	100%
(2) Cloretos (mg/L)	250	1	100%	18,9	18,9	100%
Cloritos (mg/L)	0,70	1	100%	< 0,020	< 0,020	100%
Cobre (mg/L)	2,0	1	100%	<0,010	<0,010	100%
Crómio (µg/L)	50	1	100%	< 1,0	< 1,0	100%
Dureza total (mg/L)	—	1	100%	83	83	—
(2) Fluoretos (mg/L)	1,5	1	100%	<0,100	<0,100	100%
(1) HPA - Benzo(b) fluoranteno (µg/L)	—	1	100%	< 0,003	< 0,003	—
(1) HPA - Benzo(g,h,i) perileno (µg/L)	—	1	100%	< 0,003	< 0,003	—
(1) HPA - Benzo(k) fluoranteno (µg/L)	—	1	100%	< 0,003	< 0,003	—
(1) HPA - Indeno(1,2,3,cd) pireno (µg/L)	—	1	100%	< 0,003	< 0,003	—
(1) HPA total (µg/L)	0,10	1	100%	< 0,012	< 0,012	100%
Magnésio (mg/L)	—	1	100%	5,0	5,0	—
(2) Mercúrio (µg/L)	1	1	100%	<0,200	<0,200	100%
Níquel (µg/L)	20	1	100%	38	38	0%
Nitritos (mg/L)	0,5	1	100%	< 0,010	< 0,010	100%

DIVISÃO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Av. Eng.º Álvaro Roquete - 2780-002 OEIRAS

tel.: 214 460 230 - e-mail: laboratorio.analises@simas-oeiras-amadora.pt

Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano do Concelho de Oeiras

Aplicação do DL 69/2023 de 21 de agosto de 2023.

4.º Trimestre 2024

Parâmetro	Valor Paramétrico	Total de Análises (a)		Valor Mínimo Obtido	Valor Máximo Obtido	Análises que cumprem a Legislação
		PCQA Previstas	PCQA Realizadas			
INSPEÇÃO						
(2) Pest. - Atrazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Bentazona (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Clorpirifos (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Desetilatrazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Desetilsimazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Dimetoato (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Diurão (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Imidaclopride (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Linurão (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - M656PH051 (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - MCPA (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Metalaxil-M (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Metribuzina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Ometoato (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Oxamil (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Simazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - S-Metolaclo (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Terbutilazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pesticidas totais (µg/L)	0,50	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(1) Potássio (mg/L)	—	1	100%	1,6	1,6	—
(1) Radão (Bq/L)	—	1	100%	< 10,0	< 10,0	—
(2) Selênio (µg/L)	10	1	100%	<2,00	<2,00	100%
(2) Sódio (mg/L)	200	1	100%	14,8	14,8	100%
(2) Sulfatos (mg/L)	250	1	100%	33,7	33,7	100%
(2) Tetracloreteno (µg/L)	10	1	100%	<0,10	<0,10	100%
(1) THM Bromofórmio	—	1	100%	< 1	< 1	—
(1) THM Clorofórmio	—	1	100%	20	20	—
(1) THM Dibromoclorometano	—	1	100%	5	5	—
(1) THM Diclorobromometano	—	1	100%	11	11	—
(1) THM Total (µg/L)	100	1	100%	37	37	100%
(2) Tricloroeteno (µg/L)	10	1	100%	<1,0	<1,0	100%

Notas: (1) - Parâmetro subcontratado a laboratório acreditado.
(2) - Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta (EPAL).
O sinal "menor que" (<) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.
Zona de Abastecimento controlada: Oeiras

O programa de controlo de qualidade aprovado pela ERSAR contemplou, neste trimestre, a realização de amostragem em 105 torneiras de consumidores. As situações de incumprimento detectadas foram investigadas e sempre que aplicável adoptadas medidas correctivas: essas situações, averiguadas, revelaram ser pontuais e as causas imputáveis à rede predial, não revelando significado em termos de saúde pública.

A Chefe de Unidade Laboratorial



Ana Margarida Lopes