

EDITAL N.º 256/2022

**ISALTINO AFONSO MORAIS, LICENCIADO EM DIREITO,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS**

FAZ PÚBLICO que, de acordo com o disposto no n.º 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, os resultados obtidos na implementação do Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), bem assim como os obtidos no Controlo Operacional no Concelho de Oeiras, nas análises de controlo da qualidade da água de consumo humano, no que concerne aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, são os constantes do mapa anexo.

De acordo com a informação prestada pela Unidade Laboratorial da Divisão de Controlo e Protecção da Qualidade da Água, o número de análises previstas no PCQA, a percentagem de análises realizadas relativamente ao PCQA aprovado, o valor paramétrico, os valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas, a percentagem de análises que cumprem a legislação, a informação complementar relativa às causas dos incumprimentos e às medidas corretivas implementadas para regularizar a qualidade da água, a informação relativa aos parâmetros conservativos da água exclusivamente comprada, em cumprimento do disposto nas alíneas a) a g) do número 5 do artigo 17.º do citado diploma legal, são os constantes do mapa em anexo.

E para constar se passou o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares públicos habituais e no sítio da *Internet*, nos termos legais.

Oeiras, 13 de junho de 2022

O Presidente,


Isaltino Afonso Morais



DIVISÃO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Av. Eng.º Álvaro Roquete - 2780-002 OEIRAS

tel. 214 460 230 - e-mail: laboratorio.analises@simas-oeiras-amadora.pt

Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano do Concelho de Oeiras

Aplicação do DL 306/2007 de 27 de agosto, com as alterações introduzidas pelo DL 152/2017 de 7 de dezembro

1º Trimestre 2022

Parâmetro	Valor Paramétrico	Total de Análises (a)		Valor Mínimo Obtido	Valor Máximo Obtido	Análises que cumprem a Legislação
		PCQA Previstas	PCQA Realizadas			
ROTINA I						
Cloro Residual (mg/L)	—	107	100%	< 0,10	0,9	—
Coliformes Totais (u.f.c./100 mL)	0	107	100%	0	0	100%
Escherichia coli (u.f.c./100 mL)	0	107	100%	0	0	100%

ROTINA II						
Alumínio (µg/L)	200	31	100%	< 20	52	100%
(1) Cheiro (Taxa de diluição)	3	31	100%	< 3,0	< 3,0	100%
Clostridium perfringens (u.f.c./100 mL)	0	31	100%	0	0	100%
Condutividade (µS/cm)	2500	31	100%	144	353	100%
Cor (mg/L)	20	31	100%	< 2,0	3,0	100%
Enterococos fecais (u.f.c./100 mL)	0	31	100%	0	0	100%
Ferro (µg/L)	200	31	100%	< 10	81	100%
Manganês (µg/L)	50	31	100%	< 5	< 10	100%
(2) Nitratos (mg/L)	50	1	100%	2,76	2,76	100%
Número de colónias a (22±2) °C	SAA	31	100%	< 1	16	—
Número de colónias a (36±2) °C	SAA	31	100%	< 1	16	—
Oxidabilidade(mg/L)	5	30	100%	< 0,50	1,6	100%
pH (Unidades de pH)	6,5 - 9,0	31	100%	7,7	8,2	100%
(1) Sabor (Taxa de diluição)	3	31	100%	< 3,0	< 3,0	100%
Turvação (NTU)	4	31	100%	< 0,50	< 0,50	100%

INSPECÇÃO						
(2) 1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	1	100%	<0,10	<0,10	100%
Amónio (mg/L)	0,50	1	100%	< 0,10	< 0,10	100%
(2) Antimónio (µg/L)	5,0	1	100%	<0,50	<0,50	100%
(2) Arsénio (µg/L)	10	1	100%	<0,50	<0,50	100%
(2) Benzeno (µg/L)	1,0	1	100%	<0,30	<0,30	100%
(1) Benzo(a) pireno (µg/L)	0,010	1	100%	< 0,003	< 0,003	100%
(2) Boro (mg/L)	1,0	1	100%	<0,020	<0,020	100%
(2) Bromatos (µg/L)	10	1	100%	<3,00	<3,00	100%
(2) Cádmio (µg/L)	5,0	1	100%	<0,50	<0,50	100%
Cálcio (mg/L)	—	1	100%	23	23	—
Carbono orgânico total (mg/L)	SAA	1	100%	1,6	1,6	—
(1) Chumbo (µg/L)	25	1	100%	< 3,0	< 3,0	100%
(2) Cianetos (µg/L)	50	1	100%	<5,00	<5,00	100%
(2) Cloretos (mg/L)	250	1	100%	20,0	20,0	100%
Cobre (mg/L)	2	1	100%	< 0,10	< 0,10	100%
Crómio (µg/L)	50	1	100%	< 5,0	< 5,0	100%
Dureza total (mg/L)	—	1	100%	85	85	—
(2) Fluoretos (mg/L)	1,5	1	100%	<0,100	<0,100	100%
(1) HPA - Benzo(b) fluoranteno (µg/L)	—	1	100%	< 0,003	< 0,003	—
(1) HPA - Benzo(g,h,i) perileno (µg/L)	—	1	100%	< 0,003	< 0,003	—
(1) HPA - Benzo(k) fluoranteno (µg/L)	—	1	100%	< 0,003	< 0,003	—
(1) HPA - Indeno(1,2,3,cd) pireno (µg/L)	—	1	100%	< 0,003	< 0,003	—
(1) HPA total (µg/L)	0,10	1	100%	< 0,012	< 0,012	100%
Magnésio (mg/L)	—	1	100%	6,6	6,6	—
(2) Mercúrio (µg/L)	1	1	100%	<0,200	<0,200	100%
Níquel (µg/L)	20	1	100%	< 5,0	< 5,0	100%
Nitritos (mg/L)	0,5	1	100%	< 0,020	< 0,020	100%

Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano do Concelho de Oeiras

Aplicação do DL 306/2007 de 27 de agosto, com as alterações introduzidas pelo DL 152/2017 de 7 de dezembro

1.º Trimestre 2022

Parâmetro	Valor Paramétrico	Total de Análises (a)		Valor Mínimo Obtido	Valor Máximo Obtido	Análises que cumprem a Legislação
		PCQA Previstas	PCQA Realizadas			
INSPECCÃO						
(2) Pest. - Atrazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Bentazona (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Clorpirifos (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Desetilatrazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Desetilsimazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Desetiltterbutilazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Dimetoato (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Diurão (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Imidaclopride (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Linurão (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - MCPA (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Metaxil-M (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - S-Metolaclo (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Ometoato (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Oxamil (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Simazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Terbutilazina (µg/L)	0,10	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pesticidas totais (µg/L)	0,50	1	100%	<0,030	<0,030	100%
(1) Radão (Bq/L)	—	1	100%	< 10,0	< 10,0	—
(2) Selénio (µg/L)	10	1	100%	<2,00	<2,00	100%
(2) Sódio (mg/L)	200	1	100%	16,4	16,4	100%
(2) Sulfatos (mg/L)	250	1	100%	32,6	32,6	100%
(2) Tetracloroeteno (µg/L)	10	1	100%	<0,10	<0,10	100%
(1) THM Bromofórmio	—	1	100%	3	3	—
(1) THM Clorofórmio	—	1	100%	17	17	—
(1) THM Dibromoclorometano	—	1	100%	10	10	—
(1) THM Diclorobromometano	—	1	100%	14	14	—
(1) THM Total (µg/L)	100	1	100%	44	44	100%
(2) Tricloroeteno (µg/L)	10	1	100%	<1,0	<1,0	100%

Notas: (1) - Parâmetro subcontratado a laboratório acreditado.
(2) - Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta (EPAL).
O sinal "menor que" (<) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.

Zona de Abastecimento controlada: Oeiras

O programa de controlo de qualidade aprovado pela ERSAR contemplou, neste trimestre, a realização de amostragem em 107 torneiras de consumidores.

A Chefe da Divisão de Controlo da Qualidade da Água

Maria Cristina Paiva